



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4. Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 262-61-00
E-mail: sevkav@gosnadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации электролаборатории**

Регистрационный № 758 от «09» сентября 2024 г.

Настоящее Свидетельство удостоверяет, что передвижная (стационарная) электролаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Новоросметалл», Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Ж/д петля Парк А, дом 2 км. телефон: 8 (8617) 606-915,

(Наименование, юридический адрес, телефон)

зарегистрирована в Северо-Кавказском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 Вольт.

Перечень заявленных видов испытаний и измерений:

1. Испытание машин постоянного тока
2. Испытание электродвигателей переменного тока напряжением до 10 кВ
3. Испытание силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих дугогасящих реакторов (дугогасящих катушек) мощностью до 63000 кВА, напряжением до 220 кВ
4. Испытание измерительных трансформаторов тока напряжением до 220 кВ
5. Испытание измерительных трансформаторов напряжения напряжением до 220 кВ
6. Испытание масляных и электромагнитных выключателей напряжением до 220 кВ
7. Испытание воздушных выключателей напряжением до 220 кВ
8. Испытание вакуумных выключателей напряжением до 220 кВ
9. Испытание элегазовых выключателей напряжением до 220 кВ
10. Испытание выключателей нагрузки напряжением до 10 кВ
11. Испытание разъединителей, отделителей и короткозамыкателей напряжением до 220 кВ
12. Испытание комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки напряжение до 35 кВ
13. Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 220 кВ
14. Испытание токоограничивающих сухих реакторов напряжением до 35 кВ

15. Испытание конденсаторов напряжением до 35 кВ
16. Испытание вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения напряжением до 220 кВ
17. Испытание вводов и проходных изоляторов напряжением до 220 кВ
18. Испытание предохранителей, предохранителей-разъединителей напряжением выше 1000 В
19. Испытание подвесных и опорных изоляторов напряжением до 35 кВ
20. Испытание трансформаторного масла (пробивное напряжение, хроматографический анализ газов, растворенных в масле)
21. Испытание аппаратов, вторичных цепей и электропроводки на напряжение до 1000 В
22. Испытание заземляющих устройств (измерение сопротивления заземляющих устройств, проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ)
23. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 35 кВ
24. Испытания устройств релейной защиты и автоматики и измерения во вторичных цепях электрооборудования
25. Испытание защиты средств, применяемых в ЭУ.

Свидетельство выдано на основании разрешения на допуск в эксплуатацию № 460-1202/20 от «09» сентября 2024 г.

Срок действия Свидетельства установлен до «09» сентября 2027 года.

Заместитель руководителя

Д.Ю. Семернин

